Iekārtu izvietojuma shēma (M 1:500)



Dzesēšanas sistēmas iekšējā bloka izvietojums 3. stāvā (M 1:50)



Piezīmes:

1. Kondensāta novadīšanas cauruļvadus montēt ar kritumu uz kanalizācijas stāvvada pusi.
2. Dzesēšanas iekārtu elektroapgādi nodrošināt no diviem neatkarīgiem barošanas avotiem.